

**ПЛАН  
подготовки учреждения к отопительному периоду  
2025/2026 годов**

Наименование организации: ГБОУ / ГБДОУ 66 Кировского района Санкт-Петербурга

Адрес/количество зданий: Санкт-Петербург, улица Зины Портновой дом 17, корп. 2, литер А.

(в случае нескольких домов адрес не указывается, указывается количество зданий)

**I. Общие сведения**

- Назначение объекта(ов): учреждение образования. Дошкольное образовательное учреждение
- Инженерное оборудование:

Наименование	Кол-во	Наименование ресурсоснабжающей организации/обслуживающей организации
Индивидуальный тепловой пункт	1	ООО «АЭФТ-С»
Узел учета тепловой энергии (УУТЭ)	1	ООО «АЭФТ-С»
Вид системы горячего водоснабжения		
Горячее водоснабжение		ПАО «ТГК-1» (АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»)
Подземные тепловые сети (при наличии)		
Водомерный узел	1	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Насос системы холодного водоснабжения		
Тепловой ввод	1	ПАО «ТГК-1» (АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»)
Водопроводный ввод	1	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Электрический ввод	2	АО «Петербургская сбытовая компания»
Газоснабжение	-	-
Система АППЗ и дымоудаления	-	

**II. Результаты эксплуатации в трех прошедших отопительных периодах:**

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Кол-во неисправностей	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)
<b>Отопительный период 2022/2023 годов, продолжительность - 220 дней, средняя t наружного воздуха <u>0,9</u> °C</b>				

1. неисправностей (аварий) нет нет

**Отопительный период 2023/2024 годов, продолжительность - 225 дней, средняя t наружного воздуха 0,1 °C**

1. неисправностей (аварий) нет нет

**Отопительный период 2024/2025 годов – продолжительность 255 дней,  
средняя  $t$  наружного воздуха  $+3^{\circ}\text{C}$**

### **III. Мероприятия и виды работ по подготовке к отопительному сезону 2025/2026 годов**

	электродвигатели	шт.	-	-
7.	Обеспеченность объекта: пескосоляной смесью и химреагентами инструментом и инвентарем для зимней уборки территории	- т шт.	- 0,5 15	- До 15.08.2025 До 15.08.2025
8.	Прочие мероприятия:	-		
8.1	Проведение испытаний подземных тепловых сетей (при наличии)	п.м	-	
8.2	Проведение шурфовки подземных тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб (при наличии)	п.м	-	
8.3	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроек характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	шт.	1	До 15.08.2025
8.4	Проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения	шт.	1	До 15.08.2025
	Обеспечение отбора проб воды из системы горячего водоснабжения	шт.	1	До 15.08.2025
8.6	Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом	шт.	1	До 15.08.2025
8.7	Обеспечение проведения периодической проверки узла учета тепловой энергии	шт.	1	До 15.08.2025
8.8	Обеспечение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	шт.	1	До 15.08.2025
8.9	Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»			До 15.08.2025

Приложение:

- Перечень адресов (объектов), закрепленных за учреждением на 1 л. в 1 экз.,
- График промывки и опрессовки на 1 л. в 1 экз.

Руководитель учреждения:

Врио заведующего  
(должность)

Потапова Е.В.  
(Ф.И.О.)



« 28 » октябрь 2025г.

М.П.

Перечень адресов (объектов), закрепленных за учреждением  
**ГБДОУ детский сад 66 Кировского района Санкт-Петербурга**

1. Адрес: 198207 Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой д.17 корп.2 литерA  
2

График промывки и опрессовки  
**ГБДОУ детский сад 66 Кировского района Санкт-Петербурга**

1. Адрес: 198207 Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой д.17 корп.2 литерA

Промывка: 17.06.2025

Опрессовка: 17.06.2025